



**Ministero dell'Interno**  
**COMANDO VIGILI DEL FUOCO**  
**MONZA E BRIANZA**

Ufficio Prevenzione Incendi  
Fasc. n. 312352

**Sindaco del Comune di Bovisio-Masciago**  
[lavoripubblici@comune.bovisiomasciago.mb.it](mailto:lavoripubblici@comune.bovisiomasciago.mb.it)  
[comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it](mailto:comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it)

**Arch. Giovanni Berlucchi**  
[studiotesis@pec.it](mailto:studiotesis@pec.it)

**Aegis srl**  
[aegis@legalmail.it](mailto:aegis@legalmail.it)

**Oggetto: Trasmissione del verbale di valutazione del progetto, riferito alle attività dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011.**

- **65.2.C Locali di spettacolo, centri sportivi, palestre, con capienza superiore a 200 persone**

**Titolare dell'attività: sig. RICCARDO PADOVANI**

**Ragione sociale: COMUNE BOVISIO MASCIAGO, sita in VIA EUROPA, 20030 Bovisio-Masciago**

**Istruttore Tecnico del procedimento: DV Ing. Enrico RICCIARDI**

Con riferimento alla domanda presentata in data **10/10/2023**, ns. prot. n. «**17352**», intesa ad ottenere la valutazione del progetto allegato, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, si trasmette la valutazione del progetto allegato effettuata dall'istruttore tecnico del procedimento.

Si fa presente che, ai fini dell'esercizio dell'attività, il titolare dovrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, adottando la modulistica presente sul sito <http://www.vigilfuoco.it>

**IL COMANDANTE**  
**CRISTINO**

*Firmato digitalmente ai sensi di legge*



**Ministero dell'Interno**  
**COMANDO VIGILI DEL FUOCO**  
**MONZA E BRIANZA**

Ufficio Prevenzione Incendi  
Fasc. n. 312352

**Ragione sociale: COMUNE BOVISIO MASCIAGO, sita in VIA EUROPA SNC, 20030 Bovisio-Masciago**  
**Attività dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011:**

- **65.2.C Locali di spettacolo, centri sportivi, palestre, con capienza superiore a 200 persone**

Esaminato ai soli fini della Prevenzione Incendi il progetto assegnato si comunica, per quanto di propria competenza e ai soli fini antincendio, che lo stesso risulta **CONFORME** alla normativa di sicurezza vigente, con le seguenti prescrizioni:

- con riferimento alle caratteristiche dei percorsi di esodo e dei varchi, si evidenzia, richiamando i contenuti dell'articolo 8-bis del DM 18 marzo 1996, che *“il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 è comunque sottoposto alla preventiva approvazione del questore della provincia”*;
- siano rispettati gli obblighi connessi alla *manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio* secondo quanto stabilito nell'allegato I al D.M. 01/09/2021 e, in merito a detti controlli, anche la predisposizione del previsto *registro dei controlli* a cura del datore di lavoro;
- per quanto non espressamente indicato negli elaborati progettuali, risultino osservate le regole tecniche ed i criteri generali di sicurezza antincendio attualmente in vigore;
- nel DVR e nelle procedure da adottare in caso di emergenza, sia tenuta in conto la presenza di persone con disabilità. Siano inoltre descritte compiutamente le modalità di sgancio degli impianti fotovoltaici.
- Siano fatti salvi i diritti di terzi.

Anche con riferimento alla necessità di acquisire tutta la documentazione tecnica necessaria per la formulazione del parere da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, ad ogni buon fine si richiamano i contenuti delle norme e dei regolamenti tecnici pertinenti (ad es., NTC 2018, per le parti applicabili al caso di specie).

Per quanto non rilevabile esaustivamente sulla documentazione tecnica esaminata, siano integralmente osservati i criteri di sicurezza antincendio e le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili al caso in esame, le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008, le disposizioni e le norme tecniche sugli impianti (ad esempio, legge n° 186 del 1° marzo 1968, legge 6.12.71 n. 1083, DM 20.12.12, norme CEI, UNI, CIG, EN, ...) da certificare nei casi previsti secondo le procedure di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22.01.2008.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 151/11, in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'interessato è tenuto ad avviare nuovamente le procedure previste dall'art. 3 del decreto medesimo.

L'ISTRUTTORE TECNICO DEL PROCEDIMENTO  
DV Ing. Enrico RICCIARDI  
*Firmato digitalmente ai sensi di legge*