









[illegible]

	LEGENDA ILLUMINAZIONE
SIMBOLO	DESCRIZIONE
X	PUNTO LUCE A SOFFITTO
X	PUNTO LUCE A PARETE / A LED DA ESTERNO 24V - 6W - 250mm Ginepro 1558 Bruci Lucce dimmabile ed. 42062Z-68 (comp. nastro LED EDO)
[]	APPARECCHIO A LED DI TIPO "STAGNA" 24V - 6W - 110mm Ginepro 927 Extra biompolari LED Energy Saving colori (comp. nastro LED EDO)
[]	APPARECCHIO A LED DI TIPO "STAGNA" 24V - 6W - 167mm Ginepro 927 Extra biompolari LED Energy Saving colori (comp. nastro LED EDO)
[]	APPARECCHIO A LED DA PIACASSO NEL CONTROSOFFITTO 24V - 6W - 211mm Ginepro 840 LED Point color. 15020A-00 (comp. nastro LED EDO)
[]	APPARECCHIO A LED DA PIACASSO NEL CONTROSOFFITTO 24V - 6W - 211mm Ginepro 840 LED Point color. 15020B-00 (comp. nastro LED EDO)
[]	APPARECCHIO A LED DA PIACASSO NEL CONTROSOFFITTO 24V - 6W - 211mm Ginepro 840 LED Point color. 15020D-00 (comp. nastro LED EDO)
[]	APPARECCHIO A LED DA PIACASSO NEL CONTROSOFFITTO per Farnocor Ecx Led Ginepro 840 LED Point color. DP SWITCH cod. 221570-00 (comp. nastro LED EDO)
P	PROIETTORE DA ESTERNO
P	APPARECCHIO ARREDO LUCINE DA LED POSATO SU PALO 24V - 4000K - 3300lm Ginepro 1558 Bruci Lucce dimmabile ed. 42062Z-68 riscaldamento cod.230501-00 (comp. nastro LED EDO)
%	SENSORE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 250cm SE - In - IP42 Uso Schirmer DMS112 (n. compendio NP EDO)
%	SENSORE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 250cm SE - In - IP65 Uso Schirmer DMAS113 (n. compendio NP EDO7)
d	INTERRUTTORE UNIFILARE
o	PULSANTE
S	PUNTO DI ALIMENTAZIONE
S	SENSEUR DI PRESSIONE
S	SENSORE DI LUMINOSITA' GESTIONE DATA
S	SENSORE DEL COEFFICIENTE DI TERMOCONDUTTIVITA' ELETTRICO DI COMPETENZA (vedere schemi quadro elettrico)

LEGENDA DISTRIBUZIONE	
	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO
	GRUPPO DI MISURA
	INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO
	SISTEMA DI ACCUMIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
	PULSANTE DI SGANCIO
	PASSERELLA A FILO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
	COLLETTORE DI TERRA
	CORDA O TERRA IN Cc NON ISOLATA 25mm ²
	DISPOSITORE VERBALE DI TERRA IN FeZe 15-1,5m
	POZZETTO ISPEZIONABILE
	COLLEGAMENTO ELETTOPOTENZIALE
	SCATOLA DI DERIVAZIONE
	SCATOLA DI DERIVAZIONE CON NODO ELETTOPOTENZIALE
	SURGIMENTO
	INVERTER COLLEGAMENTO ELETTOPOTENZIALE (ELETTOPOTENZIALE SULLA SALVAVITAZIONE CHE NEL COLLETTORE DEL NODO)
	SALVACALOR/CALORE CONDUTTORE
	INVERTER COLLEGAMENTO ELETTOPOTENZIALE (ELETTOPOTENZIALE SULLA SALVAVITAZIONE CHE NEL COLLETTORE DEL NODO)
	INVERTER DI COMPETENZA (vedere anche quadri elettrici)

 **COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO**
Provincia di Monza e della Brianza

APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO
FRANCO GIORGETTI IN VIA EUROPA
RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CUP: D98I21000150001 - CIG: 969096193E

 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU

Finanziato dal *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - FASE 2

IMPIANTO ELETTRICO

Anagrafe Alimenti										SCALA	DATA	
LO	ID	PR	ELABORATO	AGG	TITOLO ELABORATO							
BOV	CSFG	EXE	IE	011	01	EDIFICIO A1 - ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SPECIALI					150	05-12-2023
AGG DESCRIZIONE												
00 PRIMA EMISSIONE:						01-12-2023						
01 AGGIORNAMENTO A SCELTO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI ISPEZIONE						01-02-2024						

APPALTATORE

ARCO
LAVORI
AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS.

IMPRESA ESECUTRICE

**DAMIANI**
COSTRUZIONI
DAMIANI Costruzioni Srl

PROGETTISTA



AEGIS SRL Cantarelli & Partners
Via Bardi, 61 - 25126 Brescia

COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Arch. Nicola Cantarelli

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Nicola Cantarelli

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALIZZATO
Ing. Marco Cristini

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Marco Cristini

PROGETTO ANTINCENDIO
Ing. Marco Cristini

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Arch. Ettore Cordinaro